



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (0 22) 57 96 167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295



AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE

1488-CPD-0027

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych i zmianami dokonanych przez Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich nr 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., potwierdza się, że

KLAPY ODDYMIAJĄCE FUMILUX 4000

wg załącznika będącego integralną częścią certyfikatu,
przeznaczone do montowania w dachach

produkowane i wprowadzone do obrotu przez firmę

ETERNIT FLACHDACH GmbH
Berghäuschensweg 77
41464 Neuss
Niemcy

posiadają właściwości użytkowe opisane w załączniku ZA
PN-EN 12101-2:2005 / EN 12101-2:2003

Producent spełnia wszystkie wymagania dotyczące oceny zgodności: wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Jednostka notyfikowana – *Instytut Techniki Budowlanej* – w ramach systemu oceny zgodności 1, przeprowadziła wstępne badania typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat zgodności WE nr 1488-CPD-0027 został wydany po raz pierwszy 10.07.2006. Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat 1488-CPD-0027 wydany dnia 10.07.2006 i jest ważny, dopóki ważny jest dokument odniesienia dla w.w. wyrobu, wyrób spełnia wymagania tego dokumentu oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji, a także system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

doc. dr Jolanta Gust



Warszawa, 16.01.2008

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Marek Kaproń

Załącznik nr 1 stanowiący integralną część certyfikatu nr 1488-CPD-0027 – klapy oddymiające FUMILUX 4000

Wymiary [cm]	A _v [m ²]	A _a		Parametry wg PN EN 12101-2:2005				
		ze spojlerem [m ²]	bez spojlera [m ²]	WL [-]	SL [-]	T [-]	Re (Typ A)	B [-]
100x100	1,00	0,750	0,650	1500	500	(00)	1000	300-E
100x150	1,50	1,125	0,900	1500	500	(00)	1000	300-E
100x200	2,00	1,500	1,200	1500	500	(00)	1000	300-E
100x240	2,40	1,800	1,440	1500	500	(00)	1000	300-E
100x250	2,50	1,875	1,500	1500	500	(00)	1000	300-E
120x120	1,44	1,080	0,864	1500	500	(00)	1000	300-E
120x150	1,80	1,350	1,080	1500	500	(00)	1000	300-E
120x180	2,16	1,620	1,296	1500	500	(00)	1000	300-E
120x240	2,88	2,160	1,584	1500	500	(00)	1000	300-E
120x250	3,00	2,250	1,650	1500	500	(00)	1000	300-E
120x270	3,24	2,398	1,782	1500	500	(00)	1000	300-E
125x125	1,56	1,170	0,936	1500	500	(00)	1000	300-E
125x250	3,13	2,348	1,690	1500	500	(00)	1000	300-E
150x150	2,25	1,688	1,350	1500	500	(00)	1000	300-E
150x180	2,70	2,025	1,620	1500	500	(00)	1000	300-E
150x210	3,15	2,363	1,890	1500	500	(00)	1000	300-E
150x240	3,60	2,700	1,980	1500	500	(00)	1000	300-E
150x250	3,75	2,813	2,063	1500	500	(00)	1000	300-E
150x270	4,05	2,997	2,147	1500	500	(00)	1000	300-E
180x150	2,70	2,025	1,620	1500	500	(00)	1000	300-E
180x180	3,24	2,430	1,782	1500	500	(00)	1000	300-E
180x240	4,32	3,240	2,376	1500	500	(00)	1000	300-E
180x250	4,50	3,375	2,475	1500	500	(00)	1000	300-E
180x270	4,86	3,596	2,430	1500	500	(00)	1000	300-E
200x200	4,00	3,000	2,120	1500	500	(00)	1000	300-E

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

doc. dr Jolanta Gust



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Marek Kaproń